



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЛ02.В.00407/22

Серия RU № 0360961



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрооборудования

ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт",
 место нахождения: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 28/32. Адрес места осуществления деятельности:
 Россия, г. Санкт-Петербург, внутригородское муницип. образование Санкт-Петербурга муницип. округ Волковское,
 Нефтяная дорога, дом 3, стр. 1, офис 22, 24, 27, 28. Тел. +7 812 766-19-40.
 info@reglamentsert.ru; me35@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Номер записи в РАЛ RA.RU.11МЛ02 от 25.12.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр комплексных проблем механотроники
 (ООО "НТЦ"МЕХАНОТРОНИКА"), ОГРН 1027804596544.

Адрес места нахождения: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23, лит. А.
 Телефон: +7(812) 244-70-15, +7(812) 654-35-82. Факс: +7(812) 654-35-83, E-mail: info@mtrele.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр комплексных проблем
 механотроники (ООО "НТЦ"МЕХАНОТРОНИКА"), ОГРН 1027804596544.

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 23, лит. А.
 Адрес производства: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д.13, к.3, литер. А.

ПРОДУКЦИЯ

Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации, исполнения и условные наименования
 согласно приложению № 1 на двух листах (бланки: № 0780241, 0780242).
 ДИВГ.424327.001 ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
 (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011 г.)
 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
 (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 879 от 09.12.2011 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 4377, № 4377/ЭМС от 12.12.2022 г.
 Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации
 "Регламентсерт", аттестат аккредитации RA.RU.21МЭ58, выдан Федеральной службой по аккредитации.
 Акт о результатах анализа состояния производства № 902/5719 от 09.09.2022 г.,
 выдан ОС ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт".
 Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов:
 ГОСТ ИЕС 61439-1-2013. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.
 Срок службы не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2022 ПО 14.12.2027
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ага Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

Чуйкин Кирилл Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.МЛ02.В.00407/22

Серия **RU**

№ **0780241**

Код
ТН ВЭД ЕАЭС
8537 10 980 0

Приложение № 1
Лист 1

Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации

Шкафы РЗА

- | | |
|-------|--|
| ШАВР | - шкаф защиты и автоматики вводных и секционного выключателей |
| ШАРНТ | - шкаф регулирования напряжения силового трансформатора (автотрансформатора) под нагрузкой |
| ШБАВР | - шкаф быстродействующего автоматического включения резерва |
| ШВВ | - шкаф защиты вводных выключателей |
| ШДГР | - шкаф автоматической настройки дугогасящего реактора |
| ШДЗ | - шкаф дуговой защиты |
| ШЗАТ | - шкаф защиты и автоматики автотрансформатора |
| ШЗГ | - шкаф защиты генератора |
| ШЗКБ | - шкаф защиты и автоматики управления выключателем конденсаторной батареи |
| ШЗЛ | - шкаф защиты линий |
| ШЗО | - шкаф защиты ошиновки |
| ШЗТ | - шкаф защиты трансформатора (автотрансформатора) |
| ШЗТГ | - шкаф защиты и автоматики силового трансформатора и ТСН блока "генератор-трансформатор" |
| ШЗШ | - шкаф защиты шин |
| ШИП | - шкаф измерительных преобразователей |
| ШКЛ | - шкаф защиты линий |
| ШКН | - шкаф контроля напряжения |
| ШОБ | - шкаф оперативной блокировки |
| ШОВ | - шкаф защиты и автоматики обходного выключателя |
| ШОЗЛ | - шкаф основной защиты линии |
| ШОМП | - шкаф определения места повреждения |
| ШПС | - шкаф пункта секционирования |
| ШРАС | - шкаф регистратора аварийных событий |
| ШРВ | - шкаф реле возбуждения |
| ШРЗА | - шкаф релейной защиты и автоматики |
| ШРЗЛ | - шкаф резервных защит линии и автоматики управления выключателем |
| ШРН | - шкаф регулирования напряжения |
| ШСВ | - шкаф защиты и автоматики секционного выключателя |
| ШСИ | - шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации |
| ШТН | - шкаф трансформатора напряжения |
| ШУ | - шкаф управления |
| ШУВ | - шкаф автоматики и управления выключателем |
| ШУСО | - шкаф устройства сопряжения с объектом |
| ШЧР | - шкаф автоматической частотной разгрузки |
| ШЭ | - шкаф для объектов энергетики |

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ага Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

Чуйкин Кирилл Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.МЛ02.В.00407/22

Серия **RU**

№ **0780242**

Код
ТН ВЭД ЕАЭС
8537 10 980 0

Приложение № 1
Лист 2

Условные наименования шкафов релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации

X - **MT** - **AAA** - **D** **I** **U**

Код номинального напряжения
оперативного тока:

1 - 110 В; 2 - 220 В

Код номинального фазного тока:

5 - номинальный ток равен 5 А;

1 - номинальный ток равен 1 А;

0- цепи измерения тока не предусмотрены

Код конструктивного исполнения:

1 - одностороннее обслуживание;

2 - двустороннее обслуживание;

Код функционального назначения или
порядковый регистрационный номер

Постоянное обозначение

Условное наименование

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ага Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

Чуйкин Кирилл Владимирович

(Ф.И.О.)